




ul. Jana Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa, NIP: 952-17-08-048, REGON 012945850

Centrala: (22) 310 79 00; fax: (22) 310 79 01; Dyrektor tel. (22) 310 79 77

www.pssewawa.pl; e-mail: kancelaria@pssewawa.pl; sekretariat@pssewawa.pl



Warszawa dn. 02.09.2021

HKN.5010.00239.2021.SL

SW 32374/2021

Nr dz. 282/2021  
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy  
w Dzielnicy Ochota  
ul. Nowowiejska 37b  
02-386 Warszawa

### ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195).
- § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016 ze zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie  
stwierdza, że woda w nieckach basenowych pływalni odkrytej Ośrodka Sportu  
i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota, znajdującej się przy ul. Usypiskowej 18  
w Warszawie  
odpowiada wymaganiom sanitarnym

### UZASADNIENIE

W oparciu o analizę:

- spełnienia wymagań § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016 ze zm.),
- wyników badań wody na pływalni wykonanych na zlecenie zarządzającego pływalnią,

*niepodległa*

07.09.2021 r.  
- strona internetowa OSiR,  
- tablica informacyjna OSiR  
- ad. obywat.

- zakresu i częstotliwości wykonywanych badań wody przedstawionych przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- wyników badania wody wykonanych przez PPIS w m.st. Warszawie:  
Sprawozdania nr:
  - HKL 04140/2021 z dnia 26.08.2021 r.,
  - HKL 04141/2021 z dnia 24.08.2021 r.,
  - HKL 04142/2021 z dnia 26.08.2021 r.,
  - HKL 04143/2021 z dnia 24.08.2021 r.,
  - HKL 04144/2021 z dnia 24.08.2021 r.,
  - HKL 04145/2021 z dnia 24.08.2021 r.,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie ocenił jakość wody w okresie 26.05.2021 r.-29.08.2021 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie zauważa jednak, że w ww. okresie dochodziło do przekroczeń parametrów fizykochemicznych. Zarządzający pływalnią podjął czynności prowadzące do usunięcia nieprawidłowości oraz przedstawił wyniki badania wody przeprowadzonego po podjęciu działań naprawczych.

Wobec powyższego, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników pływalni należy dążyć do utrzymania wartości parametrów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016 ze zm.).

z upoważnienia  
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO  
w m.st. Warszawie  
Kierownik Oddziału Higieny Komunalnej  
  
Katarzyna Bukaciewicz-Godlewska

Otrzymuje:

1. Adresat
2. aa